



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ  
 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 Πληρ.Αργαλιά Αλεξάνδρα  
 Τηλ.:26613-60724-641  
 FAX:26610-81086

Κέρκυρα 11/09/2019  
 Αρ. Πρωτ.21212

**ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** για την προμήθεια τριών τεμαχίων ups για την προστασία του ψηφιακού μαστογράφου .

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.200,00 € συμπ.Φ.Π.Α,**

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**CPV 31154000-0**

<b>ΣΧΕΤ.:</b>	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6.Ν 3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ....21211/11/09/2019 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ .56.ης-θέμα 13ο/ .22/08/2019
	10. ΑΔΑ: .044Δ4690Β3-ΖΟΖ Αποφ. Αναλ. Υποχρέωσης.21209-11-09-2019,Αριθμ δέσμευση 841/0

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί συλλογή προσφορών για την προμήθεια τριών τεμαχίων ups για την προστασία του ψηφιακού μαστογράφου.

**Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής**

**Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της εν λόγω συλλογής .**

**Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα και Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ και καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.**

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.**

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ για UPS 3KVA ON LINE ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ**

- Ισχύς **εξόδου:** 2.7 KWatts / 3.0 kVA.
- Μέγιστη **δυνατότητα ρύθμισης Ισχύς (Watts):** 2.7 KWatts / 3.0 kVA.
- Ονομαστική **τάση εξόδου:** 230V.
- Τάση **εξόδου:** Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage.
- Παραμόρφωση **Τάσης Εξόδου:** Less than 2%.

- Συχνότητα **εξόδου (συγχρονισμός με το δίκτυο)**: 50/60 Hz +/- 3 Hz.
- Τάσεις **εξόδου**: 220, 240.
- Load **Crest Factor**: 3 : 1.
- Topology: Double Conversion Online.
- Waveform **type**: Sine wave.
- Συνδέσεις **εξόδου**: (8) IEC 320 C13 (Battery Backup),(2) IEC Jumpers (Battery Backup),(2) IEC 320 C19 (Battery Backup).

**Είσοδοι:**

- Ονομαστική **τάση εισόδου**: 230V.
- Συχνότητα **εισόδου**: 40 - 70 Hz (auto sensing).
- Συνδέσεις **εισόδου**: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P.
- Εύρος **τάσης εισόδου για τις κύριες πράξεις**: 160 - 275V.
- Τάση **εισόδου με ρυθμιζόμενο εύρος για τη λειτουργία του δικτύου**: 100 - 275V.
- Καλώδια **τροφοδοσίας**: 3.
- Άλλες **τάσεις εισόδου**: 220, 240.

**Μπαταρίες & Runtime:**

- Συμπεριλαμβάνεται **μονάδες μπαταρίας**: 1.
- Τυπικός **χρόνος επαναφόρτισης**: 3ώρες.
- Εφεδρική **μπαταρία**: APCRBC152.
- Αναμενόμενη **διάρκεια ζωής της μπαταρίας (έτη)**: 3 - 5.
- Μπαταρία **Volt-Amp ωρών Χωρητικότητα**: 505.

**Επικοινωνίας & Διαχείρισης:**

- Θύρα **σύνδεσης**: RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB.
- Πίνακας **ελέγχου**: Multi-function LCD status and control console.
- Ηχητικός **συναγερμός**: Audible and visible alarms prioritized by severity.
- Επείγουσα **Power Off (EPO)**: Nail.
- Διαθέσιμα **σύνδεση Smart Slot Ποσότητα**: 1.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά για UPS 15 KVA ON LINE 3:1**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UPS 15KVA ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	
<b>Output</b>	
Output power capacity	15.0kWatts / 15.0kVA
Max Configurable Power (Watts)	15.0kWatts / 15.0kVA
Nominal Output Voltage	230V
Output Voltage Distortion	Less than 3%
Output Frequency (sync to mains)	50 Hz, 60 Hz
Other Output Voltages	220, 240
Load Crest Factor	3:01
Topology	Double Conversion Online
Overload Operation	150% for 1 minute 125% for 10 minutes
Output Voltage THD	<5.5% at 100% non-linear load
Output Voltage Tolerance	+/- 1.5%
<b>Input</b>	
Nominal Input Voltage	400V 3PH
Input frequency	45 - 65 Hz
Input Total Harmonic Distortion	Less than 5% for full load
Type of Input Protection Required	Circuit breaker and fuse

Other Input Voltages	380, 415
Maximum Input Current	28.0A
Input Power Factor at Full Load	0.99
<b>Batteries &amp; Runtime</b>	
Battery type	VRLA
Included Battery Modules	1
Nominal Battery Voltage	240V
End of Discharge Maximum Battery Current	40.0A
Battery Slots Empty	2
End of Discharge Battery Voltage	+/-198 VDC
<b>Communications &amp; Management</b>	
Interface Port(s)	E3S_Parallel, E3S_TempSensor
<b>Approvals</b>	
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE	
<b>Standard warranty</b>	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

- **ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 3 ΚΒΑ ON LINE τεμάχια δυο : 2.7000,00\*2= 5.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α**
- **ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ UPS 15 ΚΒΑ ON LINE 3:1 τεμάχιο ένα : 7.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α**
- **ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ UPS 15 ΚΒΑ ON LINE τεμάχιο 1 800,00 € με Φ.Π.Α**
- **ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ,START UP ΓΙΑ ΤΟ UPS 15 ΚΒΑ ON LINE τεμάχιο 1 1000,00 με Φ.Π.Α**

**ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 14.200,00 € ( ΣΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ (YPS)**

**ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ UPS ΤΩΝ ΚΥΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ**

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Πρωτόκολλο – Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ισόγειο Διοικητικές Υπηρεσίες σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 23/09/2019 και ώρα 11,00 π.μ., ως εξής:

➤ **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»ΥΠΟΨΙΝ Κας Αργαλιάς Αλεξάνδρας
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ: 23/09/2019 .και ώρα 11.00 π.μ
- ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 21212/11/09/2019

Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ